

安定型最終処分場維持管理記録
(第2処分場)

住所 標津郡中標津町東32条北1丁目2番地
氏名 道北解体有限会社

水質検査 処分場浸透水検査
生物化学的酸素要求量(BOD)

設置場所 標津郡中標津町共立3番21、共立3番22
処理能力 8,567 m³ 46,351 m³
許可番号 環整 21-5 号

平成 25 年 4 月 ~ 平成 26 年 3 月 まで

検査頻度	月1回以上
基準値	20mg/L以下

点検日時	採取場所	水温	気温	結果判定日	結果 測定値(mg/L)	基準値を超えた場合	
						措置日	原因の調査及び生活環境の保全上必要な措置内容
4月 18日	処分場内 浸透水取水場	8.9 °C	6.1 °C	4月 26日	基準値以内 2.0mg/l	月 日	
5月 17日	処分場内 浸透水取水場	10.2 °C	6.9 °C	5月 27日	基準値以内 0.6mg/l	月 日	
6月 13日	処分場内 浸透水取水場	10.6 °C	14.8 °C	6月 2日	基準値以内 0.6mg/l	月 日	
7月 10日	処分場内 浸透水取水場	13.2 °C	22.2 °C	7月 19日	基準値以内 0.5mg/l	月 日	
8月 13日	処分場内 浸透水取水場	20.1 °C	16.8 °C	8月 29日	基準値以内 1.7mg/l	月 日	
9月 18日	処分場内 浸透水取水場	20.1 °C	18.3 °C	9月 26日	基準値以内 2.3mg/l	月 日	
10月 17日	処分場内 浸透水取水場	14.8 °C	11 °C	10月 25日	基準値以内 1.6mg/l	月 日	
11月 19日	処分場内 浸透水取水場	7.6 °C	8 °C	11月 28日	基準値以内 0.8mg/l	月 日	
12月 18日	処分場内 浸透水取水場	1.3 °C	4 °C	12月 25日	基準値以内 0.7mg/l	月 日	
1月 17日	処分場内 浸透水取水場	°C	°C	1月 24日	凍結により 採水不可	月 日	
2月 14日	処分場内 浸透水取水場	°C	°C	2月 25日	凍結により 採水不可	月 日	
3月 11日	処分場内 浸透水取水場	°C	°C	3月 26日	凍結により 採水不可	月 日	